

AUL 03S.2 - Rozsdamentes acél, infraérzékel?s mosó tekn?k, 3 csappal, padlón álló kivitel 1900x480x1270 - 12V, 50Hz



AUL 03 egy rozsdamentes acél mosdótekn? automatikus érzékel?vel ellátva. A vízfolyás auomatikusan elindul amikor a felhasználó kezei az érzékel? zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékel? zónából, egy el?re beállított késleltetési id? után. A mosdó falra szerelhet? -(AUL 03.Z) vagy oszlopra rögzíthet? (AUL 03.S) verzióban is elérhet?. A víz?mérséklet beállítható egy termosztatikus szeleppel. A mosdó felszerelhet? szappan adagolóval, fert?tlenít? folyadék-adagolóval, papírtörülk?z? adagolóval, hulladékgy?jt?vel és egyéb kiegészít?vel. A mosdó lefolyójának kivitelezése lehet jobb agy baloldali, a vízellátás bemenetét?l és kimenetét?l függ?en.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékr?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUL 03 egy rozsdamentes acél mosdótekn? automatikus érzékel?vel ellátva. A vízfolyás auomatikusan elindul amikor a felhasználó kezei az érzékel? zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékel? zónából, egy el?re beállított késleltetési id? után. A mosdó falra szerelhet? -(AUL 03.Z) vagy oszlopra rögzíthet? (AUL 03.S) verzióban is elérhet?. A víz?mérséklet beállítható egy termosztatikus szeleppel. A mosdó felszerelhet? szappan adagolóval, fert?tlenít? folyadék-adagolóval, papírtörülk?z? adagolóval, hulladékgy?jt?vel és egyéb kiegészít?vel. A mosdó lefolyójának kivitelezése lehet jobb agy baloldali, a vízellátás bemenetét?l és kimenetét?l függ?en.

Szállított termékek

1. fenékvályú, burkolat
2. kiáramlás karok
3. elektronika fotocella
4. elektromágneses szelepek
5. összeköt? csövek
6. alkatrészek
7. sablonok

További információk a termékr?

- [AUL 03S.1 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUL 03S.2 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUL 03S.3 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUL 03S.4 data for projectants - \(65 kB \)](#)
- [AUL 03Z.1 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUL 03Z.2 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUL 03Z.3 data for projectants - \(96 kB \)](#)

Alapvető mészaki adatok Víz becsatlakozás

Kivezetés

Tápegység

Felhasználható energiaforrások

AUL 03.1

Number of taps

Teljesítmény felvétel

Súly

AUL 03.2

AUL 03.3

AUL 03.4

G 1/2?

$d = 40 \text{ mm}$

12 V, 50 Hz

ZAC 1/20 (AUL 03.1 až .2)


ZAC 1/50 (AUL 03.3)

5

30 VA

70 kg (AUL 04Z.3 ? 64 kg)

Ábrák



A -

cold water inner
pipe G 1/2"

D -

outlet

B -

hot water inner
pipe G1/2"

E -

zone of scanning

C -

electricity supply

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.